

報告書目次

- エネルギー診断結果総括
- エネルギー診断結果総括
- エネルギー診断結果詳細
- 個別提案シート

診断報告例(一部抜粋)

エネルギー診断結果総括

改善提案一覧

参考提案を含めて、今回の省エネ診断では、投資不要で改善できるものを4件(年間削減額:約171万円)、5年以下の投資回収年数で実施できるものを1件(年間削減額:約23万円)、5年を超える投資回収となるものを1件(年間削減額:21万円)提案します。

提案No.1~4については、直ぐに実践ができる項目です。ぜひご検討ください。

提案No.5~6についてもぜひご検討ください。

提案No.7については、専門家と相談して改善をお願いします

I提案1~は、投資不要で運用にて実施可能な項目です。

II提案5は、投資回収期間5年以下ですがぜひご検討ください。

III提案6は、投資回収期間5年以上の改善項目です。

区分	No.	改善提案	削減量		削減額	投資額	改修年
			削減量	削減率			
			kL	%	千円	千円	年
I	1	冷房時の室温設定温度の緩和		1.8	1,237	0	0
I	2	空調室内機のフィルターの掃除		0.3	200	0	0
I	3	空調室外機のフィルターの掃除		0.3	200	0	0
I	4	圧縮機の吐出圧力の低減		0.1	74	0	0
II	5	エアリークの低減		0.3	231	1,000	4.3
III	6	蛍光灯のLED化		0.3	205	831	4.1
	7	(参考)工場内の窓面の断熱(暖房期)		1.9	1,559	840	0.5
	8						
	9						
合計				3.1	2,147	1,831	

- ・ 投資不要の提案、投資回収5年以下、同5年を超える提案をそれぞれ原油換算の多い順に記載。
- ・ 原油換算削減量は、各提案の年間エネルギー削減量の原油換算値です。
- ・ 原油換算削減率は、貴事業所の原油換算エネルギー使用量 kL に対する比率です。
- ・ 削減額は、各提案の年間エネルギー費用削減額です。
- ・ エネルギー単価は、貴事業所より提出いただいたデータに基づく実績単価です。
- ・ 投資回収年数は、投資額を削減額で除した単純投資回収年数です。
- ・ エネルギー削減量、投資額は概算値です。実施にあたっては貴事業所で詳細検討を願います。